

## Totem de recharge *ParkTotem 7*

**PARK'ELEC**



### UTILISATION

Ces totems sont des ensembles "tout en un" destinés à la recharge des véhicules électriques sur les parkings de copropriétés.

Ils intègrent :

- > le CCPI type CIBE,
- > le panneau de contrôle destiné à recevoir le compteur LINKY® et le disjoncteur de branchement (compteur et disjoncteur non fournis),
- > un point de charge, prise type 2S 7,4 kW avec son appareillage de commande et de protection.



### DESCRIPTION

Les dimensions du totem sont : 125x45x20 cm.

La hauteur du totem permet son installation en conformité avec les normes relatives à l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

La face avant du totem est équipée d'un panneau permettant son ouverture totale et d'une porte donnant accès spécifiquement au comptage et à l'appareillage de protection pour l'utilisateur.

La mise en route de la prise type 2S est réalisée à l'aide d'une carte RFID pour restreindre son utilisation au seul propriétaire. Des voyants LED placés sur le côté du totem permettent de visualiser l'état de fonctionnement.

Il s'installe en intérieur ou en extérieur.

En intérieur, il se fixe directement sur dalle.

En extérieur, il se fixe directement sur un socle béton ou par l'intermédiaire d'une platine de fixation à sceller.


**ParkTotem 7 :  
 Panneau de commande**



## CARACTÉRISTIQUES

- > Enveloppe métal, porte RAL 9003 satinée, cuve RAL 7024 sablée mate.
- > Protections électriques intégrées :
  - Interrupteur différentiel 40 A - 30 mA type A,
  - Protection 6 mA DC intégrée,
  - Disjoncteur 40 A courbe C.
- > Indice de protection : IP 55 - IK10.
- > Gestion des HP/HC intégrée : bouton de forçage pour fonctionnement en HP.
- > Carte RFID : format carte de crédit, renouvelable sur demande.
- > Poids : 20 kg (modèle SOLO).

## RÉFÉRENCES

	Code	Désignation	Puissance	Nomenclature Enedis	Unité de vente
	<b>Équipement "Base"</b>				
	<b>GE095</b>	ParkTotem 7 équipement de base prise gauche	7,4 kW	-	1
	<b>GE096</b>	ParkTotem 7 équipement de base prise droite	7,4 kW	-	1
	<b>Équipement "Complémentaire"</b>				
	<b>GE097</b>	ParkTotem 7 équipement complémentaire prise gauche	7,4 kW	-	1
	<b>GE098</b>	ParkTotem 7 équipement complémentaire prise droite	7,4 kW	-	1

## ACCESSOIRES


### Platine de fixation ParkTotem



En cas de totems groupés par 4, utilisez 2 GE044.

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
<b>GE042</b>	Socle de fixation IRVE pour ParkTotem solo	69 10 197	1
<b>GE043</b>	Socle de fixation double ParkTotem cote à cote	69 10 195	1
<b>GE044</b>	Socle de fixation double ParkTotem dos à dos	69 10 193	1

### Couvercle de mise en attente



Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
<b>GE041</b>	Couvercle de mise en attente pour socle ParkTotem	69 10 200	1

Grille de repiquage CIBE  VOIR p. 174-175